



Общество с ограниченной ответственностью

«Сибкадемсертификация»

(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50 тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел: +7 (383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru



Свидетельство об аккредитации № РСК RU.ИЛ.0013 от 20.11.2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

В.И.Белан

«28» января 2022г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № ЛИ280122-7САсп от 28.01.2022г.

Заявка на проведение испытаний № б/н от 14.12.2021г.

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

ООО «ПГС-К», 630025, г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе, 61, к2, ИНН 5406221521

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Ограждения металлические панельные выпускаемые по ТУ 5260-003-58610648-2014.

№1 -фрагменты сетчатой панели П-13D.170.300.150.55.4,8,4,8RAL6005-1 шт., № 2-фрагменты сетчатой панели GL170.200.55.3,8,3,8 RAL6005-1 шт., № 3-фрагменты сетчатой панели ДН170.300.180.60.3,8,3,8 RAL6005-1 шт., № 4-фрагмент столба СОП 40.60.12.200 RAL6005-1 шт., № 5-фрагмент столба GL40.60.12.200 RAL6005-1 шт., № 6-фрагмент столба ДН 60.60.14.200 RAL6005-1 шт., № 7-замок калитки ЗС60 в полиамидном корпусе -1 шт.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Без видимых повреждений. Упаковка не нарушена.

(описание, состояние образца испытаний)

ИЛ-6438 от 14.12.2021г.

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора образцов: № без номера от 14.12.2021. Произведен заказчиком.

(номер и дата акта отбора образцов)

15.12.21- 26.01.2022г.

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 9.401-2018 «Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» ГОСТ 9.308-85 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний».

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Лист _1_ Листов_2

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Сведения об образцах	Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
			Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			
1	2	4	5	6	7	8	9
№1	ИЛ-6438-1/7	15.12.2021 - 26.01.2022	ТУ 5260-003-58610648-2014	1000 без изменения качества покрытия	ГОСТ 9.308-85 п.1	1000 без изменения качества покрытия	
№2						1000 без изменения качества покрытия	
№3						1000 без изменения качества покрытия	
№4		Коррозионная стойкость покрытия к нейтральному соляному туману, ч				1000 без изменения качества покрытия	
№5						1000 без изменения качества покрытия	
№6						1000 без изменения качества покрытия	
№7						24 разрушение покрытия ригелей замка	

Испытатель

Г.В.Шевченко

Зам. руководителя ИЦ

И.А.Аношина



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.